

新規登録 修正 仕様整理(並べ替え)

施工仕様マスターは当システムのメインとなるマスターデータで、施工仕様の各項目にて構成され単価表とリンクされます。

【施工仕様】 データ入力 = ¥!! ◇H29¥ (東単29)

仕様No.: 4

修正項目を修正後「修正完了後記録」をクリック

新規登録

修正

修正完了後記録

エクセル転写

ニュートラル

戻る

マニュアル

仕様一覧検索

対象区分

仕様区分* 一般仕様

施工設備 冷水・冷温水・冷媒管

施工対象* 配管

施工場所 屋内露出

熱量入力規格基準* 1A×mm-m

材料仕様タイトル

新規入力 部分修正

材料名称一覧を表示して選択入力する

① GW筒 ⑤ 原紙

② 鉄線 ⑥ 網テープ

③ 床リテパ ⑦ 菊座バンド

④ アス ⑧

↑仕様タイトル構成表示↓

GW筒+鉄線+ホリテープ+アス+原紙+網テープ+菊座バンド

単価表マスター登録値/基準値(×1.00)

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	4,310	4,740	5,230	6,300	7,570
20A	4,480	4,850	5,360	6,600	8,830
25A	4,630	5,060	5,600	6,960	9,010
32A	4,900	5,900	7,210	9,890	
40A	5,040	6,220	7,520	10,160	
50A	5,580	6,890	8,360	11,230	
65A	6,160	9,370	12,480		
80A	6,650	10,590	13,740		
100A		9,340	12,020	14,880	
125A		10,690	14,020		
150A		12,830	17,190		
200A			21,520	24,040	
250A				30,600	35,350
300A					38,230 43,360

No.	仕様区分	施工設備	施工対象	施工場所	施工仕様
1	一般仕様	給排水・消火・給湯	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+網テープ+菊座バンド
2	一般仕様	配管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+網テープ+菊座バンド
3	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+網テープ+菊座バンド
4	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アス+原紙+網テープ+菊座バンド
5	一般仕様	給排水・消火・給湯	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGOテープ+菊座バンド
6	一般仕様	配管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGOテープ+菊座バンド
7	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+ALGOテープ+菊座バンド
8	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アス+原紙+ALGOテープ+菊座バンド
9	一般仕様	給排水・消火・給湯	配管	屋内露出	GW筒+アル紙+ビニール被覆電甲金網
10	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+アル紙+ビニール被覆電甲金網

単価表マスター登録値/基準値(×掛率) 掛率 = 1.00

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	4,310	4,740	5,230	6,300	7,570
20A	4,480	4,850	5,360	6,600	8,830
25A	4,630	5,060	5,600	6,960	9,010
32A	4,900	5,900	7,210	9,890	
40A	5,040	6,220	7,520	10,160	
50A	5,580	6,890	8,360	11,230	
65A	6,160	9,370	12,480		
80A	6,650	10,590	13,740		
100A		9,340	12,020	14,880	
125A		10,690	14,020		
150A		12,830	17,190		
200A			21,520	24,040	
250A				30,600	35,350
300A					38,230 43,360

施工仕様マスターとリンク

メンテモード

新規登録

修正

修正完了後記録

エクセル転写

ニュートラル

終了

マニュアル

材料名称インデックスマスターとリンク

メンテモード

新規登録

修正

修正完了後記録

エクセル転写

ニュートラル

終了

マニュアル

見積単価マスターとリンク

【見積単価】 データ入力 = ¥!! ◇H29¥ (東単29)

仕様表

1: 一般仕様 給排水・消火・給湯・温水管 配管 GW筒+鉄線+原紙+網テープ+菊座バンド

2: 一般仕様 配管 GW筒+鉄線+原紙+網テープ+菊座バンド

3: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+網テープ+菊座バンド

4: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GW筒+鉄線+ホリテープ+アス+原紙+網テープ+菊座バンド

5: 一般仕様 給排水・消火・給湯・温水管 配管 GW筒+鉄線+原紙+ALGOテープ+菊座バンド

6: 一般仕様 配管 GW筒+鉄線+原紙+ALGOテープ+菊座バンド

7: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+ALGOテープ+菊座バンド

8: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GW筒+鉄線+ホリテープ+アス+原紙+ALGOテープ+菊座バンド

9: 一般仕様 給排水・消火・給湯・温水管 配管 GW筒+アル紙+ビニール被覆電甲金網

10: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GW筒+鉄線+ALGO化粧原紙+ALGO粘着テープ+菊座バンド

11: 一般仕様 給排水・消火・給湯・温水管 配管 GW筒+鉄線+ALGO化粧原紙+ALGO粘着テープ+菊座バンド

12: 一般仕様 配管 GW筒+鉄線+ALGO化粧原紙+ALGO粘着テープ+菊座バンド

13: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GW筒+鉄線+ホリテープ+ALGO化粧原紙+ALGO粘着テープ+菊座バンド

14: 一般仕様 給排水・消火・給湯・温水管 配管 GWALK化粧保温筒+ALK粘着テープ+ビニール被覆

15: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GWALK(ホリフィルム)化粧保温筒+ALK粘着テープ+ビニール被覆

16: 一般仕様 給排水・消火・給湯・温水管 配管 GW筒+鉄線+アル紙+ホリテープ+ビニール被覆電甲

17: 一般仕様 冷水・冷温水・冷媒管 配管 GW筒+鉄線+ホリテープ+アル紙+ホリテープ+ビニール被覆電甲

サイズ

保温厚さ

	20	25	30	40	50	
15						
20						
25						
32						
40	15A	4310	4740	5230	6300	7570
50	20A	4480	4850	5360	6600	8830
65	25A	4630	5060	5600	6960	9010
80	32A	4900	5900	7210	9890	
100	40A	5040	6220	7520	10160	
125	50A	5580	6890	8360	11230	
150	65A	6160	9370	12480		
200	80A	6650	10590	13740		
250	100A		9340	12020	14880	
300	125A		10690	14020		
	150A		12830	17190		
	200A			21520	24040	
	250A				30600	35350
	300A					38230 43360

⑧ 仕様タイトルを形成する各材料名称を材料名称インデックス一覧より選択入力します。

(材料名称インデックス一覧にない材料は直接入力も OK です。)

【施工仕様】 テーダブルタ=e:¥!!◇H29¥(車庫29)

仕様No.: 611 (No.: 611) 各項目を入力後「入力完了後記録」をクリック

材料仕様タイトル

新規入力 部分修正 材料名称インデックス一覧を消す

材料名称インデックス一覧

保温材名称

ALGCO化粧GWB波形保温板40K K(02)GWB板32K
 ALGCO化粧GWB波形保温板40k GC付GWB板40K
 ALGCO化粧GWB板32K GC付GWB板40K
 ALGCO化粧GWB保温材 GC付RW板1号
 ALGCO化粧GWB保温材 GC付RW板2号
 ALGCO付GWB40K GW24K7L付百7付D-ル
 ALGCO付GWB板40K GWALGC(ホリウム付)化粧保温筒
 ALGCO付RW板1号 GWALGC化粧保温筒
 ALGCO付RW板1号 GWALK(ホリウム付)化粧保温筒
 ALGCO付RW板2号 GWALK化粧保温筒
 ALK(007)GWB板24K GW帯
 ALK(007)GWB板32K GW筒
 GW波形保温板40K

副資材名称

アルシボテーフ ビニール亀甲金網
 カラス加ス ビニール被覆亀甲金網
 サクソDM-15 ビニール被覆亀甲金網
 サクソLA-10 ビン
 セラカー-8732LM アクリル防錆テープ(ハーフラップ)
 ソフトカムA-1(0.3t) アラスチックテープ(ハーフラップ)
 ソフトカムA-2(0.5t) ベスト
 ソフトカムA-2(1.0t-0.5t2層) ベスト
 ソフトカムA-3(1.0t) ベスト
 ソフトカムAP-1(0.3t) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-2(0.5t) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-2(1.0t-0.5t2層) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-3(1.0t) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-3(1.0t) 亜鉛鉄板0.3~0.4t

外装材名称

アルミニウム0.4~0.6t 亜鉛鉄板0.4t
 アルミニウム化粧0.4~0.6t 合成樹脂製ジャケット
 アルシボテーフ0.4~0.6t
 アルシボテーフ0.6t
 アルシボテーフ0.8t
 カラ-鉄板0.27~0.35t
 カラ-鉄板0.35t
 カルハバウム0.27~0.35t
 カルハバウム0.35t
 カルハバウム板
 カルハバウム板0.27~0.35t
 ステンレス0.3t
 ステンレス板0.3t
 ステンレス板0.3t
 ホックアップ

No.	仕様区分	施工設備	施工対象	施工場所	施工仕様
583	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	床下・暗渠	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+着色ALGCOテーフ
584	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+亜鉛鉄板0.3~0.4t
585	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+カラ-鉄板0.27~0.35t
586	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+アルシボテーフ0.6t
587	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+ステンレス板0.3t
588	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+カルハバウム板
589	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+合成樹脂製シート
590	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+原紙+ALGCOテーフ
591	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+ALGCOテーフ
592	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+着色ALGCOテーフ
593	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+合成樹脂製シート
594	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+原紙+ALGCOテーフ
595	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+ALGCOテーフ
596	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	床下・暗渠	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+着色ALGCOテーフ
597	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+合成樹脂製ジャケット+荷座
598	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリエーフ+合成樹脂製ジャケット
599	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	RW筒+鉄線+合成樹脂製ジャケット+荷座
600	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	RW筒+鉄線+ホリエーフ+合成樹脂製ジャケット
601	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	PF筒+粘着テーフ+合成樹脂製ジャケット+荷座
602	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	PF筒+粘着テーフ+ホリエーフ+合成樹脂製ジャケット
603	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋内露出	鉄+GW板40K+カラ-鉄板0.35t
604	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋内露出	鉄+RW板2号+カラ-鉄板0.35t
605	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋外露出	鉄+GW板40K+ルーフing+ステンレス板0.3t
606	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋外露出	鉄+RW板2号+ルーフing+ステンレス板0.3t
607	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋内露出	ALGCO化粧GWB板32K+ALGCO粘着テーフ
608	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋内露出	ALK(007)GWB板32K+鉄線+カラ-鉄板0.35t
609	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋内露出	ALGCO化粧GWB板32K+ALGCO粘着テーフ
610	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋外露出	ALK(007)GWB板32K+鉄線+ルーフing+鉄線+ステンレス板0.3t

⑩ 「仕様タイトル構成表示」のクリックで仕様タイトルとして各材料名を①から順に「+」をつけて表示されます。⑪

【施工仕様】 テーダブルタ=e:¥!!◇H29¥(車庫29)

仕様No.: 611 (No.: 611) 各項目を入力後「入力完了後記録」をクリック

材料仕様タイトル

新規入力 部分修正 材料名称インデックス一覧を消す

↑仕様タイトル構成表示 ↓

ALGCO化粧GWB波形保温板40K+鉄線+ルーフing+ステンレス板0.3t

保温材名称

ALGCO化粧GWB波形保温板40K K(02)GWB板32K
 ALGCO化粧GWB波形保温板40k GC付GWB板40K
 ALGCO化粧GWB板32K GC付GWB板40K
 ALGCO化粧GWB保温材 GC付RW板1号
 ALGCO化粧GWB保温材 GC付RW板2号
 ALGCO付GWB40K GW24K7L付百7付D-ル
 ALGCO付GWB板40K GWALGC(ホリウム付)化粧保温筒
 ALGCO付RW板1号 GWALGC化粧保温筒
 ALGCO付RW板1号 GWALK(ホリウム付)化粧保温筒
 ALGCO付RW板2号 GWALK化粧保温筒
 ALK(007)GWB板24K GW帯
 ALK(007)GWB板32K GW筒
 GW波形保温板40K

副資材名称

アルシボテーフ ビニール亀甲金網
 カラス加ス ビニール被覆亀甲金網
 サクソDM-15 ビニール被覆亀甲金網
 サクソLA-10 ビン
 セラカー-8732LM アクリル防錆テープ(ハーフラップ)
 ソフトカムA-1(0.3t) アラスチックテープ(ハーフラップ)
 ソフトカムA-2(0.5t) ベスト
 ソフトカムA-2(1.0t-0.5t2層) ベスト
 ソフトカムA-3(1.0t) ベスト
 ソフトカムAP-1(0.3t) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-2(0.5t) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-2(1.0t-0.5t2層) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-3(1.0t) ホリエルフィルム
 ソフトカムAP-3(1.0t) 亜鉛鉄板0.3~0.4t

外装材名称

アルミニウム0.4~0.6t 亜鉛鉄板0.4t
 アルミニウム化粧0.4~0.6t 合成樹脂製ジャケット
 アルシボテーフ0.4~0.6t
 アルシボテーフ0.6t
 アルシボテーフ0.8t
 カラ-鉄板0.27~0.35t
 カラ-鉄板0.35t
 カルハバウム0.27~0.35t
 カルハバウム0.35t
 カルハバウム板
 カルハバウム板0.27~0.35t
 ステンレス0.3t
 ステンレス板0.3t
 ステンレス板0.3t
 ホックアップ

No.	仕様区分	施工設備	施工対象	施工場所	施工仕様
583	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	床下・暗渠	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+着色ALGCOテーフ
584	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+亜鉛鉄板0.3~0.4t
585	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+カラ-鉄板0.27~0.35t
586	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+アルシボテーフ0.6t
587	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+ステンレス板0.3t
588	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+カルハバウム板
589	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+合成樹脂製シート
590	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+原紙+ALGCOテーフ
591	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+ALGCOテーフ
592	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	グラスウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+着色ALGCOテーフ
593	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+合成樹脂製シート
594	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+原紙+ALGCOテーフ
595	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+ALGCOテーフ
596	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	床下・暗渠	ロックウール保温材+鉄線+ホリエルフィルム+着色ALGCOテーフ
597	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+合成樹脂製ジャケット+荷座
598	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリエーフ+合成樹脂製ジャケット
599	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	RW筒+鉄線+合成樹脂製ジャケット+荷座
600	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	RW筒+鉄線+ホリエーフ+合成樹脂製ジャケット
601	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	PF筒+粘着テーフ+合成樹脂製ジャケット+荷座
602	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	PF筒+粘着テーフ+ホリエーフ+合成樹脂製ジャケット
603	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋内露出	鉄+GW板40K+カラ-鉄板0.35t
604	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋内露出	鉄+RW板2号+カラ-鉄板0.35t
605	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋外露出	鉄+GW板40K+ルーフing+ステンレス板0.3t
606	一般仕様	給気・還気矩形	矩形分	屋外露出	鉄+RW板2号+ルーフing+ステンレス板0.3t
607	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋内露出	ALGCO化粧GWB板32K+ALGCO粘着テーフ
608	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋内露出	ALK(007)GWB板32K+鉄線+カラ-鉄板0.35t
609	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋内露出	ALGCO化粧GWB板32K+ALGCO粘着テーフ
610	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルタ	屋外露出	ALK(007)GWB板32K+鉄線+ルーフing+鉄線+ステンレス板0.3t

⑫ 「入力完了後記録」をクリックすると、新規行に登録されます。

仕様No: 612
 ● 新規登録
 ● 入力完了後記録
 仕様一覧検索
 修正
 エクセル転写
 ニュートラル
 戻る
 マニュアル

対象区分
 ● 配管関係
 ○ 機器関係
 ● ダクト関係
 ○ 空白No

施工タイトル(*必須)
 仕様区分* 一般仕様
 施工設備 給気・還気スパイラルダクト
 施工対象* スパイラルダクト
 施工場所 屋外露出
 数量入力規格基準* 3φ×mm-m

材料仕様タイトル
 新規入力 部分修正 材料名称インテックス一覧を消す

① ALGC化粧GW波形成温板
 ② 鉄線
 ③ ルーフィング
 ④ ステンレス板0.2t

⑤
 ⑥
 ⑦
 ⑧

↑ 仕様タイトル構成表示 ↓
 ALGC化粧GW波形成温板40K + 鉄線 + ルーフィング + ステンレス板0.2t

材料名称インテックス一覧 表示A 表示B

保温材名称

ALGC化粧GW波形成温板40K	K(02)GW板32K
ALGC化粧GW波形成温板40k	GC付GW板40K
ALGC化粧GW板32K	GC付GW板40K
ALGC化粧GW保温材	GC付RW板2号
ALGC化粧RW保温材	GC付RW板2号
ALGC付GW板40K	GWALGC(ポリフィルム付)化粧保温筒
ALGC付RW板1号	GWALGC化粧保温筒
ALGC付RW板1号	GWALC(ポリフィルム付)化粧保温筒
ALGC付RW板1号	GWALK化粧保温筒
ALGC付RW板2号	GW管
ALC(007)GW板24K	ALC(007)GW板32K
ALC(007)GW板32K	GW波形成温板40K

No	仕様区分	施工設備	施工対象	施工場所	施工仕様
582	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋内隠蔽	ALGC化粧RW保温材 + ALGC粘着テープ
583	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	床下・暗渠	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 着色ALGCテープ
584	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 亜鉛鉄板0.3~0.4t
585	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + カラー鉄板0.27~0.35t
586	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + アルミ板0.6t
587	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + ステンレス板0.3t
588	一般仕様	給水・給湯・温水	バルブ	屋外露出	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + ガルバリウム板
589	一般仕様	冷水・冷温水	バルブ	屋内露出	グラスウール保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 合成樹脂製シート
590	一般仕様	冷水・冷温水	バルブ	屋内露出	グラスウール保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 原紙 + ALGCテープ
591	一般仕様	冷水・冷温水	バルブ	屋内隠蔽	グラスウール保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + ALGCテープ
592	一般仕様	冷水・冷温水	バルブ	床下・暗渠	グラスウール保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 着色ALGCテープ
593	一般仕様	冷水・冷温水	バルブ	屋内露出	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 合成樹脂製シート
594	一般仕様	冷水・冷温水	バルブ	屋内露出	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 原紙 + ALGCテープ
595	一般仕様	冷水・冷温水	バルブ	屋内隠蔽	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + ALGCテープ
596	一般仕様	給排水・消火・給	配管	床下・暗渠	ロッキング保温材 + 鉄線 + ポリエチレンフィルム + 着色ALGCテープ
597	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW管 + 鉄線 + 合成樹脂製ジャケット + 菊座
598	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW管 + 鉄線 + ホリテープ + 合成樹脂製ジャケット
599	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	RW管 + 鉄線 + 合成樹脂製ジャケット + 菊座
600	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	RW管 + 鉄線 + ホリテープ + 合成樹脂製ジャケット
601	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	PF管 + 粘着テープ + 合成樹脂製ジャケット + 菊座
602	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	PF管 + 粘着テープ + ホリテープ + 合成樹脂製ジャケット
603	一般仕様	給気・還気矩形	矩形ダクト	屋内露出	鉄 + GW板40K + カラー鉄板0.35t
604	一般仕様	給気・還気矩形	矩形ダクト	屋内露出	鉄 + RW板2号 + カラー鉄板0.35t
605	一般仕様	給気・還気矩形	矩形ダクト	屋外露出	鉄 + GW板40K + ルーフィング + ステンレス板0.3t
606	一般仕様	給気・還気矩形	矩形ダクト	屋外露出	鉄 + RW板2号 + ルーフィング + ステンレス板0.3t
607	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルダクト	屋内露出	ALGC化粧GW板32K + ALGC粘着テープ
608	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルダクト	屋内露出	ALC(007)GW板32K + 鉄線 + カラー鉄板0.35t
609	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルダクト	屋内隠蔽	ALGC化粧GW板32K + ALGC粘着テープ
610	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルダクト	屋外露出	ALC(007)GW板32K + 鉄線 + ルーフィング + 鉄線 + ステンレス板0.3t
611	一般仕様	給気・還気スパイ	スパイラルダクト	屋外露出	ALGC化粧GW波形成温板40K + 鉄線 + ルーフィング + ステンレス板0.2t

副資材名称

アルミ粘着テープ	ビニル電甲金網
ガラスクロス	ビニル被覆電甲金網
ウレタンDM-15	ビニル被覆電甲金網
ウレタンLA-10	ピン
セラハバ&タリシム	アクリルゴム粘着テープ(ハーフラップ)
フタカムA-1(0.3t)	プラスチックテープ(ハーフラップ)
フタカムA-2(0.5t)	ベスト
フタカムA-2(1.0t~0.5t(2層))	ペトリタムテープ(ハーフラップ)
フタカムA-3(1.0t)	ポリエチレンフィルム
フタカムAP-1(0.3t)	ホリテープ
フタカムAP-2(0.5t)	ポリフィルム2層
フタカムAP-2(1.0t~0.5t(2層))	亜鉛鉄板0.3~0.4t
フタカムAP-3(1.0t)	

外装材名称

アルミニウム0.4~0.6t	亜鉛鉄板0.4t
アルミニウム板0.4~0.6t	合成樹脂製ジャケット
アルミ板0.4~0.6t	
アルミ板0.8t	
アルミ板0.8t	
カラー鉄板0.27~0.35t	
カラー鉄板0.35t	
ガルバリウム0.27~0.35t	
ガルバリウム0.35t	
ガルバリウム板	
ガルバリウム板0.27~0.35t	
ステンレス0.3t	
ステンレス0.3t	
ステンレス0.3t	
ホリテープ	

仕様No.1の施工仕様タイトル中の「綿テープ」を「ALGC テープ」に変更する場合を例とします。

- ① 「修正」を ON にて修正する仕様No.行をクリック
- ② 施工仕様タイトル枠の④綿テープ枠を ON にする

【施工仕様】 テーダブルタ = e: ¥11◇H29¥(東単29)

仕様No.: 1

修正項目を修正後「修正完了後記録」をクリック

材料仕様タイトル

新規入力 部分修正 材料名称インデックス一覧を表示

対象区分 仕様区分* 一般仕様

配管関係 施工設備 給排水・消火・給湯・温水管

機器関係 施工対象* 配管

ダクト関係 施工場所 屋内露出

空白No. 数量入力 1A×mm-m

↑仕様タイトル構成表示↓

GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット

単価表マスター登録値 / 基準値(×1.00)

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	3,550	3,970	4,390	6,840	8,040
20A	3,710	4,020	4,520	7,300	9,760
25A	3,860	4,210	4,750	7,490	9,830
32A	4,050		5,040	6,240	10,900
40A	4,250		5,310	6,540	11,060
50A	4,660		5,850	7,260	12,410
65A	5,220			8,140	13,360
80A	5,650			9,310	15,030
100A		8,090		10,570	15,710
125A		9,260		12,400	
150A		11,230		15,400	
200A				19,350	21,750
250A				27,980	32,590
300A				35,200	40,130

単価表マスター登録値 / 基準値(×掛付け率) 掛付け率 = 1.00

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	3,550	3,970	4,390	6,840	8,040
20A	3,710	4,020	4,520	7,300	9,760
25A	3,860	4,210	4,750	7,490	9,830
32A	4,050		5,040	6,240	10,900
40A	4,250		5,310	6,540	11,060
50A	4,660		5,850	7,260	12,410
65A	5,220			8,140	13,360
80A	5,650			9,310	15,030
100A		8,090		10,570	15,710
125A		9,260		12,400	
150A		11,230		15,400	
200A				19,350	21,750
250A				27,980	32,590
300A				35,200	40,130

- ③ 「材料名称一覧を表示して選択入力する」をクリックして、④材料名称インデックス一覧を表示する。

※ この時「表示 B」を ON にして表示することも可能です。(例では「表示 A」を使用します)

※ 材料名称インデックス一覧表にない材料名は独自ハンド入力も可能。(ハンド入力語句は今後「表示 A」に加わります。)

【施工仕様】 テーダブルタ = e: ¥11◇H29¥(東単29)

仕様No.: 1

修正項目を修正後「修正完了後記録」をクリック

材料仕様タイトル

新規入力 部分修正 材料名称インデックス一覧を消す

対象区分 仕様区分* 一般仕様

配管関係 施工設備 給排水・消火・給湯・温水管

機器関係 施工対象* 配管

ダクト関係 施工場所 屋内露出

空白No. 数量入力 1A×mm-m

↑仕様タイトル構成表示↓

GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット

材料名称インデックス一覧 表示A 表示B

GW筒	ワトコムAP-2(10t-0.5t2層)
鉄線	軟質遮音シート(1.1t)
原紙	軟質遮音シート(1.5t)
綿テープ	GW帯
菊座ハット	ホリエチレンフォーム
ホリテープ	綿布
ALGCテープ	アルミ魚甲金網
アル原紙	アルミバレー
ビニル被覆亀甲金網	魚甲金網
ALGC化紙原紙	RW帯1号
ALGC粘着テープ	ポリスチレンフォーム保温材
GWALC化紙保温筒	アル板0.6t
ALK粘着テープ	ガルバリウム板
ビニル被覆亀甲金網	グラスウール保温材
GWALC(ホリウム付)化紙保温筒	グラスウール保温材
アルミバレー	GW板40K
アルミバレー	角あて
亀甲金網0.5t	接着剤
GW24K(ホリウム付)付ロール	ALGC
アル粘着テープ	RW板2号
亀甲金網0.4t	ALGC付GW板40K
GWALG(ホリウム付)化紙保温筒	ALGC付RW板1号
ALGC化紙保温筒	ALGC付RW板2号
着色ALGCテープ	ALK(007)GW板24K
帯鉛鉄板0.3-0.4t	ALK(02)GW板32K
ルーフラック	RW1.1tALK7u
カー鉄板0.27-0.35t	GW板32K
アル板0.4-0.6t	RW板1号
ステンレス板0.2t	鋼板
ステンレス板0.3t	PFアルミバレー
ガルバリウム0.27-0.35t	帯鉛鉄板0.4t
RW帯	カー鉄板0.35t
RWALK化紙保温筒	アル板0.6t
RWALK(ホリウム付)化紙保温筒	ガルバリウム0.35t
RWALG(ホリウム付)化紙保温筒	PF板3号
アルミバレー	ワコムAP-2(10t-0.5t2層)
PF	ワコムAP-1(0.3t)
粘着テープ	ワコムAP-2(0.5t)
PFALK化紙保温筒	ワコムAP-3(1.0t)
PFALK(ホリウム付)化紙保温筒	ワコムDM-15
着色アルミバレー	GW板24K
ガルバリウム板0.27-0.35t	難燃原紙
アルミバレー	ALGC付GW帯40K
ベスト	ALGC付RW帯40K
ホリウムテープ(ホリウム付)	ALGC付RW帯1号
グラスウールテープ(ホリウム付)	GW帯
ワコムAP-1(0.3t)	ALGC化紙GW帯40K
ワコムAP-2(0.5t)	ALGC付RW帯1号
ワコムAP-3(1.0t)	GW帯
ワコムAP-3(1.0t)	ALGC化紙GW帯40K
	GW帯

- ① 「仕様整理」をクリック ② 画面表示の「実行」③をクリック ④ 画面表示の「OK」をクリック ⑤ 画面表示の「はい」をクリック

【施工仕様】 データ形式 = e:¥!!! ◎◇NG整理テスト¥(BC)

メンデモード
 新規登録
 修正
 エクセル転写
 ニュートラル

メンデモードを選択して下さい。 ① 仕様整理

対象区分
 配管関係
 機器関係
 ダクト関係
 空白No

施工タイトル(*必須)
 仕様区分*
 施工設備
 施工対象*
 施工場所
 数量入力規格基準*

② 対象・施工場所ごとに整理

【仕様】ファイル名
 e:¥!!!◎◇NG整理テスト¥施工仕様(BC) 14個

【見積単価表】ファイル
 e:¥!!!◎◇NG整理テスト¥見積単価表(BC) 11個

③ 実行

No	仕様区分	施工設備	施工対象	施工場所	施工仕様
1	民間仕様	冷水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+カラー鉄板
2	民間仕様	冷水管	バルブ	屋内露出	RW+原紙+ステンレス
3	民間仕様	冷水管	配管	屋内露出	PF筒+原紙+ステンレス
4	民間仕様	冷水管	フランジ	屋内露出	ALK付GW板32K25t+ALGC+ステンレス板
5	民間仕様	冷水管	フランジ	屋内露出	ALK付GW板32K25t+ALGC+アルミ板
6	民間仕様	冷水管	ポンプ	屋内露出	GW板24K(ALGC)25t+ALGC+カラー鉄板
7	防衛庁	高温水管	ポンプ	屋内露出	ALK付GW板40K50t+カラー金網+カラー鉄板
8	防衛庁	高温水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルミ板
9	民間仕様	高温水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルミ板
10	民間仕様	給気ダクト	丸外		ALK付GW板40K50t+ALGC+カラー鉄板
11	文部科学省	冷水槽			ALK付GW板32K25t+原紙+アルミ板
12	郵政事業F	冷水・冷温			ALK付GW板32K25t+ALGC+カラー金網
13	住宅都市局	還気ダクト	角外	屋内隠蔽	GW筒+防水麻布+ガルバリウム板
14	住宅都市局	高温水管	配管	屋外露出	GW筒+鉄線+重鉛鉄板

④ 保温工事見積書作成MT20U

⑤ 確認

仕様整理が完了しました。
この仕様を新たな仕様マスターとして更新しますか?

はい(Y) いいえ(N)

仕様区分・施工設備・施工対象・施工場所等同類項の整理及び並べ替えが実行されました。

※ 見積単価マスターも整理された仕様に対応して並べ替えが実行されます。

【施工仕様】 データ形式 = e:¥!!! ◎◇NG整理テスト¥(BC)

メンデモード
 新規登録
 修正
 エクセル転写
 ニュートラル

メンデモードを選択して下さい。 ⑥ 閉じる

対象区分
 配管関係
 機器関係
 ダクト関係
 空白No

施工タイトル(*必須)
 仕様区分*
 施工設備
 施工対象*
 施工場所
 数量入力規格基準*

新規入力 部分修正 材料名称一覧を表示して選択入力する

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

↑仕様タイトル構成表示↓

No	仕様区分	施工設備	施工対象	施工場所	施工仕様
1	民間仕様	冷水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+カラー鉄板
2	民間仕様	冷水管	配管	屋内露出	PF筒+原紙+ステンレス
3	民間仕様	高温水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルミ板
4	民間仕様	冷水管	バルブ	屋内露出	RW+原紙+ステンレス
5	民間仕様	冷水管	フランジ	屋内露出	ALK付GW板32K25t+ALGC+ステンレス板
6	民間仕様	冷水管	フランジ	屋内露出	ALK付GW板32K25t+ALGC+アルミ板
7	民間仕様	冷水管	ポンプ	屋内露出	GW板24K(ALGC)25t+ALGC+カラー鉄板
8	民間仕様	給気ダクト	丸外		ALK付GW板40K50t+ALGC+カラー鉄板
9	防衛庁	高温水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルミ板
10	防衛庁	高温水管	ポンプ	屋内露出	ALK付GW板40K50t+カラー金網+カラー鉄板
11	文部科学省	冷水槽			ALK付GW板32K25t+原紙+アルミ板
12	郵政事業F	冷水・冷温			ALK付GW板32K25t+ALGC+カラー金網
13	住宅都市局	高温水管	配管	屋外露出	GW筒+鉄線+重鉛鉄板
14	住宅都市局	還気ダクト	角外	屋内隠蔽	GW筒+防水麻布+ガルバリウム板

単価表マスター登録値 / 基準値(×1.00)

単価表マスター登録値 / 基準値(×掛け率) 掛け率 = 1.00